

05.05.2020

Warunki przyłączenia nr 15/W/LUBIEŃ KUJAWSKI/2020

do sieci gazowej śr/c urządzeń i instalacji gazowych podmiotu przewidującego zużycie paliwa gazowego w ilości nie większej niż 10m³/h w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy o cieple spalania 39,5 MJ/m³

Nazwisko i imię	Regon/PESEL	NIP/NR Dowodu	Kod pocztowy	Miejscowość	Ulica
GMINA LUBIEŃ KUJAWSKI	910866880	8882904267	87-840	LUBIEŃ KUJAWSKI	WOJSKA POLSKIEGO 29

W odpowiedzi na wniosek z dnia **05.05.2020** r. w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 06.04.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. Nr 105 z 2004 r. poz.1113), wydaje się następujące warunki przyłączenia do sieci gazowej obiektu:

Budynek wielorodzinny 15-rodzinny

- Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego:
 - miejscowość **LUBIEŃ KUJAWSKI**
 - ulica **SZKOLNA**
 - nr budynku **15A**
 - nr lokalu
 - nr działki **363/3**
- Rodzaj paliwa gazowego: **E (GZ-50)**.
- Paliwo gazowe używane będzie:
 - do następujących celów: **bytowo-gospodarczych**
 - do następujących odbiorników gazu:
 - **KOCIOŁ GAZOWY o mocy 80 [kW], szt. 1, (9,2 m³/h)**
 - **o mocy [kW], szt. ,**
- Maksymalny godzinowy odbiór paliwa gazowego wyniesie do **10 m³/h**.
- Miejsce podłączenia przyłączy, urządzeń i instalacji gazowych do sieci gazowej - **LUBIEŃ KUJAWSKI 87-840, SZKOLNA 15A działka nr. 363/3 obręb LUBIEŃ KUJAWSKI o ciśnieniu nominalnym Pn 350 [kPa]**.
- Przewidywany zakres rzeczowy i parametry techniczne związane z budową przyłącza (odcinka sieci gazowej od gazociągu zasilającego do kurka głównego włącznie) służącego do przyłączenia instalacji gazowej znajdującej się w obiekcie odbiorcy: **Przyłącze PE de 32, L=12 [mb] zaprojektować i wykonać przyłącze gazu śr/c do budynku j.w. zakończone punktem redukcyjno - pomiarowym Q=10 m³/h**.
- Minimalne i maksymalne ciśnienie paliwa gazowego w miejscu dostawy gazu: - przed kurkiem głównym: **Pmin=100,00 kPa, Pmax=500,00 kPa**.
- Wymagania dotyczące dokonywania pomiaru i kontroli dostawy i odbioru gazu:
 - reduktor: **reduktor MR10/A - 1 szt.**
 - gazomierz: gazomierz miechowy G4 – rozstaw 130 [mm] – 1 szt.
 - miejsce usytuowania gazomierza: w szafce gazowej **naściennej/ wolnostojącej***.
- Instalacja gazowa winna być zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690, Rozdział 7 wraz z późniejszymi zmianami). Wykonanie instalacji może nastąpić na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 r. poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami). Wartość ciśnienia próby ciśnieniowej dla przyłącza wynosi 0,75 MPa.

10. Zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej leży po stronie Klienta.
11. Granicę własności sieci gazowej należącej do przedsiębiorstwa gazowniczego stanowi: - kurek główny w punkcie red.-pom. zlokalizowany na granicy działki klienta.
12. Opłata za przyłączenie określona zostanie w Umowie o przyłączenie do sieci gazowej, stanowiącej podstawę do rozpoczęcia przez Przedsiębiorstwo Gazownicze prac projektowych i budowlanych.
13. Opłata za przyłączenie wynosi 1 400,00 zł +23% VAT tj. 1722 zł brutto, zgodnie z obowiązującą Taryfą Novatek Green Energy Sp. z o.o. dla gazu ziemnego wysokometanowego.
14. W przypadku przyłącza z szafką gazową wolnostojącą, postument (fundament) pod szafkę należy wykonać we własnym zakresie.
15. Zakres przyłączenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza gazu i uzyskanie dokumentu określonego Prawem budowlanym, wykonanie przyłączenia, nadzór nad jego realizacją oraz włączenie do czynnej sieci gazowej, montaż reduktora i gazomierza.
16. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej przedsiębiorstwa gazowniczego może nastąpić po zawarciu umowy o przyłączenie pomiędzy Podmiotem a przedsiębiorstwem gazowniczym. W/w umowa określi sposób finansowania i termin realizacji przyłączenia do sieci gazowej. Podpisanie umowy o przyłączenie może nastąpić nie później niż dwanaście miesięcy przed przewidywanym terminem przyłączenia.
17. Warunki przyłączenia są ważne przez okres dwóch lat od dnia ich doręczenia i nie stanowią podstawy do rozpoczęcia przez Wnioskodawcę jakichkolwiek działań inwestycyjnych.
18. Określone warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
19. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 Ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust. 14 Ustawy Prawo Energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.

*** w przypadku przyłącza z szafką gazową wolnostojącą, postument (fundament) pod szafkę należy wykonać we własnym zakresie**



NOVATEK GREEN ENERGY Sp. z o.o.
Konsultant Techniczno-Handlowy LNG
Wojciech Szymański
Wojciech Szymański

Lokalizacja szafek gazowych
na ścianach szczytowych budynków
15-rodz. i 12-rodz.

Portal branżowy

pol



NOVATEK GREEN ENERGY Sp. z o.o.
Konsultant Techniczno-Handlowy LNG
Wojciech Szymański

Układ współrzędnych mapy 1992 (EPSG 2180) X: 504773.10 Y: 510781.45 N: 52°24'31.56" E: 19°09'30.76" Aktualna Skala 1:1000